

Rouen, le 11 août 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ST-LAURENT-DE-BREVEDENT
6 place de la Mairie
76700 SAINT-LAURENT-DE-BRÉVEDENT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
LHSM-ST-LAURENT-BREVEDENT

Prélèvement 00302262
Unité de gestion LHSM-ST-LAURENT-BREVEDENT (UGE 0195)
Installation ST LAURENT BREVEDENT (UDI 000507)
Point de surveillance POINT COMMUNAL (P 0000000861)
Commune SAINT-LAURENT-DE-BREVEDENT
Localisation exacte robinet cuisine 19 route de la vallée

Prélevé le : mercredi 06 août 2025 à 11h54
par : CHLOE LEGRAS
Type visite : D2
Type d'eau : T
Motif :

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Type de l'analyse : 76D12

Code SISE de l'analyse : 00302322

Référence laboratoire : E.2025.14260-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Cuivre	0,1 mg/L	2,00	1,00
Nickel	<2,0 µg/L	20,00	
Plomb	1,7 µg/L	10,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302262)

Eau d'alimentation conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Nota Bene : Les teneurs ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

P/Le directeur général
Signé

L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD